

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 81

(Межрегиональное управление N 81 ФМБА России)

636071, Российская Федерация, Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 17а/1, а/я 444  
Тел 8 (382-3) 77-66-71, Факс 8 (382-3) 77-66-72, E-mail: [sevsen@seversk.tomsknet.ru](mailto:sevsen@seversk.tomsknet.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 20 от «02» марта 2016г.**

**ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР  
об устранении выявленных нарушений санитарных правил**

При обследовании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 90" (далее по тексту - МБОУ «СОШ №90») исследовании, испытании, оценке объекта, рассмотрении представленных документов выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, отмеченные в акте №18 от 02.03.2016 года.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

**Предписываю МБОУ «СОШ №90»:**

1. После технического обследования состояния вентиляции предоставить в адрес Межрегионального управления №81 ФМБА России инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха в соответствии с требованиями п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок 22.08.2016г.

2. В кабинете физики и химии оборудовать демонстрационные и ученические столы защитными бортиками по наружному краю стола в соответствии с требованиями п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок 22.08.2016г.

Уведомить в письменном виде Межрегиональное управление № 81 ФМБА России о выполнении пунктов данного предписания в течение **5 рабочих дней** после установленных **сроков**.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ «СОШ №90» Харламову И.Э.

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт ОСН  
Межрегионального управления  
№ 81 ФМБА России


(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

  
(подпись)

Веселова О.Ф.  
(фамилия, имя, отчество)

Экземпляр №1 предписания №20 от 02.03.2016г. получил (а) "02" "03" 2016г.

Директор МБОУ «СОШ №90»  
(руководитель (должностное  
лицо, уполномоченное руководителем)  
юридического лица или  
индивидуальный предприниматель)

  
(подпись)

Харламова И.Э.  
(фамилия, имя, отчество)