



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)
636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: sufps@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)
636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: sufps@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 256 / 1 / 1 - 6
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №90»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

МБОУ «СОШ №90»

(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **ФГКУ**
(наименование органа ГПН)

«Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору

№ 256 от «26» сентября 2013 года

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

проведена проверка **Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС №8**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МЧС России» по пожарному надзору Кошкиной Анжеллой Юрьевной, территории, здание,

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**помещений, расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ул. Горького, 32**

совместно с **директором Харламовой Ингой Эдуардовной, заместителем директора по АХЧ**

(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Андреевым Александром Анатольевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнена (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить класс информационных технологий (блок Б, 3 этаж, к. 325) первичными средствами пожаротушения, имеющими соответствующий сертификат.	п. 70 «Правил пожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;	15.11.2013	
2.	Обеспечить выполнение в противопожарных перегородках, отделяющих помещение электрощитовой бассейна от помещений другой функциональной пожарной опасности противопожарные дверями 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 30;	ч.2, 3 ст.4 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г № 123-ФЗ; п.5.14*, таблица 1,2* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*;	28.11.2014	

